

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 46611-16

Срок действия утверждения типа до 24 июня 2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХАУ 031,
ТХКУ 031, ТННУ 031

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»
(АО СКБ «Термоприбор»), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

РФ

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

РГАЗ 0.282.007 РЭ, раздел 3.4

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 4 года - для ТСМУ 031, ТХКУ 031 С; 5 лет - для
ТСМУ 031П с защитными корпусами типов "К1", "К2", для ТСПУ 031 с верхним
пределом измерений +200 °С, для ТХАУ 031, ТННУ 031 с верхним пределом измерений
+800 °С

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 21 июля 2025 г. N 1477.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DA5E49256197DFD0010E9A12A923B5EB
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Действителен: с 06.03.2025 до 30.05.2026

А.М.Кузьмин

«28» июля 2025 г.