

ОС АНО ДПО "ИПБ"

сокращенное наименование органа по сертификации

115193, РФ, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1,
тел. +7 (495) 970-07-33, E-mail ano-ipb@mail.ru,

ОГРН: 1067799034093

адрес, телефон, электронная почта, ОГРН
RA.RU.11ПБ98 от 25.01.2017

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ, дата внесения в
реестр сведений об аккредитованном лице



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) органа по сертификации

подпись

А.В. Буракшаева

инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ

№ 0330-СС ТР ТС/P1 от 21.02.2025

Органа по сертификации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт промышленной безопасности» (ОС АНО ДПО «ИПБ»)
о соответствии (несоответствии) продукции с внесенными изменениям требованиям, установленным ТР ТС 012/2011

Составлено согласно требованиям, установленным пунктом 7 статьи 6 ТР ТС 012/2011 и разделом XVIII Решения Совета Евразийской комиссии № 44 от 18 апреля 2018 года

Рассмотрев письмо-уведомление исх. 165-1/СКБ от 03.02.2025

От Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»

полное наименование организации-заявителя

Место нахождения (адрес юридического лица): 115201, Россия, город Москва, улица Котляковская, дом 6, строение 8. Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4, корпус 82-6. Основной государственный регистрационный номер: 1037739360955; номер телефона: +7(495)516-01-48, адрес электронной почты: info@termopribor.com.

место нахождения (юридический адрес), адрес (адреса) места осуществления деятельности (фактический адрес), основной государственный регистрационный номер, телефон, адрес электронной почты

о внесении в конструкцию (состав) и (или) технологию производства и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие продукции (оборудования и (или) Ех-компонента):

Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные ТСМ 011, ТСП 011, ТСМУ 011, ТСПУ 011

полное наименование и обозначение продукции, включая сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию: тип, марка, модель, артикул продукции и др.

требованиям

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

наименование и обозначение нормативных правовых актов и (или) технических нормативных правовых актов, нормативных документов с указанием разделов (пунктов, подпунктов), предусмотренных Единым перечнем

изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности указанной выше продукции, на которую выдан сертификат соответствия:

ЕАЭС RU C-RU.HA91.B.00298/22

номер сертификата соответствия

и представленных заявителем в ОС АНО ДПО «ИПБ» с письмом-уведомлением описания изменений, техническую и/или эксплуатационную документацию с внесенными изменениями, перечень которой указан в таблице 1:

Таблица 1

Обозначение и наименование документа	Дата последнего изменения
Технические условия ВБАЛ 2.821.011 ТУ	30.01.2025
Руководство по эксплуатации ВБАЛ 2.821.011 РЭ	30.01.2025
Сборочные чертежи РГАЖ2.821.011.100 СБ, РГАЖ2.821.011.110 СБ	30.01.2025
Чертежи средств взрывозащиты ВБАЛ 2.821.011 РЭ	30.01.2025

идентифицировал наличие следующих изменений в конструкции (составе) продукции, на которую выдан указанный выше сертификат соответствия продукции, или технологии ее производства (изготовления), которые могут повлиять на соответствие этой продукции требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 012/2011:

1) Добавление в конструкцию термопреобразователей сопротивления взрывозащищенных ТСМ 011, ТСП 011, ТСМУ 011, ТСПУ 011 с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC T6...T1 Gb X исполнения с головкой типа «Г6/3».

перечень внесенных изменений

Согласно установленному пунктом 7 статьи 6 ТР ТС 012/2011 и разделом XVIII Решения Совета Евразийской комиссии № 44 от 18 апреля 2018 года и на основании положительных результатов, полученных при выполнении следующих работ:

1) экспертиза технической документации и оценка конструкции с внесенными изменениями,

2) исследования (испытания) и измерения образцов (проб) соответствующей продукции (протокол испытаний № А0277.1.СТ/25 от 20.02.2025, выданный Испытательным центром промышленной продукции Федерального государственного унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"), аттестат аккредитации № RA.RU.21ME17).

Орган по сертификации АНО ДПО «ИПБ» принимает решение о соответствии/несоответствии данной продукции, с учетом изменений, внесенных в ее конструкцию, и/или технологию изготовления, и/или техническую документацию, требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 012/2011 и подтвержденным при ее сертификации, в связи с чем уведомляет заявителя о наличии/отсутствии возможности выпуска в обращение содержащей указанные изменения продукции

Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные ТСМ 011, ТСП 011, ТСМУ 011,
ТСПУ 011

полное наименование и обозначение продукции, включая сведения о продукции, обеспечивающие ее
идентификацию: тип, марка, модель, артикул продукции и др.

на основании действующего сертификата соответствия
EAЭС RU C-RU.HA91.B.00298/22

номер сертификата соответствия

и **сохраняет/приостанавливает** действие указанного сертификата соответствия.

Данное решение является неотъемлемой частью сертификата

EAЭС RU C-RU.HA91.B.00298/22

номер сертификата соответствия

Экземпляр Решения направить Заявителю


Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор».

полное наименование организации-заявителя

Место нахождения (адрес юридического лица): 115201, Россия, город Москва, улица
Котляковская, дом 6, строение 8. Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия,
Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4, корпус 82-6. Номер телефона:
+7(495) 516-01-48, адрес электронной почты: info@termopribor.com.

место нахождения (юридический адрес), адрес электронной почты

Эксперт по сертификации



Петушков М.М.

Приложение:

- письмо-уведомление № 165-1/СКБ от 03.02.2025;
- документация согласно Таблице 1;
- протокол испытаний № A0277.1.СТ/25 от 20.02.2025, выданный Испытательным центром
промышленной продукции Федерального государственного унитарного предприятия
"Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"), аттестат аккредитации №
RA.RU.21ME17.