

ОС АНО ДПО "ИПБ"

сокращенное наименование органа по сертификации
115193, РФ, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1,
тел. +7 (495) 970-07-33, E-mail ano-ipb@mail.ru.

ОГРН: 1067799034093

адрес, телефон, электронная почта, ОГРН

RA.RU.1ПБ98 от 25.01.2017

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ, дата внесения в
реестр сведений об аккредитованном лице



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) органа по сертификации

А.А. Шилов
подпись

А.А. Шилов

инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ

№ 0348-СС-1 ТР ТС/P1 от 21.04.2025

**Органа по сертификации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт промышленной безопасности» (ОС АНО ДПО «ИПБ»)
о соответствии (несоответствии) продукции с внесенными изменениям требованиям, установленным ТР ТС 012/2011**

Составлено согласно требованиям, установленным пунктом 7 статьи 6 ТР ТС 012/2011 и разделом XVIII Решения Совета Евразийской комиссии № 44 от 18 апреля 2018 года

Рассмотрев письмо-уведомление исх. 375-1/СКБ от 03.03.2025

От Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»

полное наименование организации-заявителя

Место нахождения (адрес юридического лица): 115201, Россия, город Москва, улица Котляковская, дом 6, строение 8. Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4, корпус 82-6. Основной государственный регистрационный номер: 1037739360955; номер телефона: +7(495)516-01-48, адрес электронной почты: info@termopribor.com.

место нахождения (юридический адрес), адрес (адреса) места осуществления деятельности (фактический адрес),
основной государственный регистрационный номер, телефон, адрес электронной почты

о внесении в конструкцию (состав) и (или) технологию производства и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие продукции (оборудования и (или) Ех-компонента):

Устройства для защиты от импульсных перенапряжений ТЕРМ 001, ТЕРМ 002

полное наименование и обозначение продукции, включая сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию: тип, марка, модель, артикул продукции и др.

требованиям

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

наименование и обозначение нормативных правовых актов и (или) технических нормативных правовых актов, нормативных документов с указанием разделов (пунктов, подпунктов), предусмотренных Единым перечнем

изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности указанной выше продукции, на которую выдан сертификат соответствия:

EAЭС RU C-RU.HA91.B.00314/22

номер сертификата соответствия

и представленных заявителем в ОС АНО ДПО «ИПБ» с письмом-уведомлением описания изменений, техническую и/или эксплуатационную документацию с внесенными изменениями, перечень которой указан в таблице 1:

Таблица 1

Обозначение и наименование документа	Дата последнего изменения
Технические условия РГАЖ 0.297.001 ТУ	27.02.2025
Руководство по эксплуатации РГАЖ 0.297.001 РЭ	27.02.2025

идентифицировал наличие следующих изменений в конструкции (составе) продукции, на которую выдан указанный выше сертификат соответствия продукции, или технологии ее производства (изготовления), которые могут повлиять на соответствие этой продукции требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 012/2011:

1) Введение дополнительного диапазона температуры окружающей среды от минус 65 до плюс 85 °С при эксплуатации Устройств защиты от импульсных перенапряжений ТЕРМ 002 с Ex-маркировкой Ex d IIC Gb U.

перечень внесенных изменений

Согласно установленному пунктом 7 статьи 6 ТР ТС 012/2011 и разделом XVIII Решения Совета Евразийской комиссии № 44 от 18 апреля 2018 года и на основании положительных результатов, полученных при выполнении следующих работ:

1) экспертиза технической документации и оценка конструкции с внесенными изменениями,

2) исследования (испытания) и измерения образцов (проб) соответствующей продукции (протокол испытаний № А0280.1.СТ/25 от 20.04.2025, выданный Испытательным центром промышленной продукции Федерального государственного унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"), аттестат аккредитации № RA.RU.21ME17)

Орган по сертификации АНО ДПО «ИПБ» принимает решение о соответствии/несоответствии данной продукции, с учетом изменений, внесенных в ее конструкцию, и/или технологию изготовления, и/или техническую документацию, требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 012/2011 и подтвержденным при ее сертификации, в связи с чем уведомляет заявителя о наличии/отсутствии возможности выпуска в обращение содержащей указанные изменения продукции

Устройства для защиты от импульсных перенапряжений ТЕРМ 001, ТЕРМ 002

полное наименование и обозначение продукции, включая сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию: тип, марка, модель, артикул продукции и др.

на основании действующего сертификата соответствия
ЕАЭС RU C-RU.HA91.B.00314/22

номер сертификата соответствия

и **сохраняет/приостанавливает** действие указанного сертификата соответствия.

Данное решение является неотъемлемой частью сертификата

ЕАЭС RU C-RU.HA91.B.00314/22

номер сертификата соответствия

Экземпляр Решения направить Заявителю

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор».

полное наименование организации-заявителя

Место нахождения (адрес юридического лица): 115201, Россия, город Москва, улица Котляковская, дом 6, строение 8. Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4, корпус 82-6. Номер телефона: +7(495) 516-01-48, адрес электронной почты: info@termopribor.com.

место нахождения (юридический адрес), адрес электронной почты

Эксперт по сертификации

Петушков М.М.

Приложение:

- письмо-уведомление № 375-1/СКБ от 03.03.2025;
- документация согласно Таблице 1;
- протокол испытаний № А0280.1.СТ/25 от 20.04.2025, выданный Испытательным центром промышленной продукции Федерального государственного унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"), аттестат аккредитации № RA.RU.21ME17.