

РЕШЕНИЕ
О сохранении действия сертификата

№ 0192-ВнИК-1/РО от 12.01.2022

Наименование и адрес заявителя:

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Место нахождения (адрес юридического лица): 115201, Россия, город Москва, улица Котляковская, дом 6, строение 8. Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4, корпус 82-6

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (при не совпадении):

Сертифицированная продукция:

Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХАУ 031, ТХКУ 031, ТННУ 031

наименование и вид продукции, включая сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9025 19 800 9, 9026 80 200 0

Наименование и адрес изготовителя:

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица): 115201, Россия, город Москва, улица Котляковская, дом 6, строение 8. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141070, Россия, Московская область, город Королев, улица Пионерская, дом 4, корпус 82-6

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности (при не совпадении):

НА ОСНОВАНИИ

Экспертизы технической документации и оценки конструкции от 10.01.2022, а также предоставленной документации изготовителя

протоколы испытаний, акт анализа состояния производства и др.

и акта инспекционного контроля №

0192-ВнИК-1

от

11.01.2022

Установлено

- Изготовителем внесены изменения в конструкторскую, техническую и эксплуатационную документацию в части диапазонов температур окружающей среды при эксплуатации преобразователей моделей ТСМУ 031/ХТ-Э1/ИНД-СДИр, ТСПУ 031/ХТ-Э1/ИНД-СДИр, ТХАУ 031/ХТ-Э1/ИНД-СДИр, ТХКУ 031/ХТ-Э1/ИНД-СДИр, ТННУ 031/ХТ-Э1/ИНД-СДИр с HART-измерительным преобразователем типа ИП 0304/М1-Н производства ООО «Элемер» (условное обозначение измерительного преобразователя – ХТ-Э1) и со светодиодным индикатором производства ЗАО СКБ «Термоприбор» (условное обозначение индикатора – ИНД-СДИр), потенциально влияющие на показатели взрывобезопасности оборудования. Изготовителем предоставлено описание изменений, конструкторская, техническая документация и эксплуатационная документация.
- В соответствии с предоставленной информацией принято решение о проведении внепланового инспекционного контроля с помощью экспертизы технической документации и оценки конструкции.
- По результатам проведенной экспертизы технической документации и оценке конструкции подтверждено соответствие продукции требованиям стандартов применяемых на добровольной основе для обеспечения соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 с учётом внесённых изменений. Результаты отражены в экспертизе технической документации и оценки конструкции от 10.01.2022.
- В сертификате соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HA91.B.00176/21 согласовать изменение информации о диапазонах температур окружающей среды согласно таблице

№ п/п	Модели преобразователей	Диапазоны температуры окружающей среды
1	ППТ/Exd/ХТ-Э1/ИНД-СДИр с температурными классами Т1, Т2, Т3, Т4	от минус 40 до плюс 85 °С; от минус 60 до плюс 85 °С; от минус 65 до плюс 85 °С
2	ППТ/Exd/ХТ-Э1/ИНД-СДИр с температурными классами Т5, Т6	от минус 40 до плюс 70 °С; от минус 60 до плюс 70 °С; от минус 65 до плюс 70 °С
3	ППТ/Exi/ХТ-Э1/ИНД-СДИр, ППТ/Exdi/ХТ-Э1/ИНД-СДИр с температурными классами Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6	от минус 40 до плюс 80 °С; от минус 55 до плюс 80 °С

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Сохранить действие сертификата соответствия

№ ЕАЭС RU C-RU.HA91.B.00176/21 с учётом внесённых изменений в конструкторскую, техническую и эксплуатационную документацию

номер сертификата соответствия

2. Опубликовать информацию об сохранении действия сертификата соответствия в

Государственной информационной системе ФГИС 2.0

наименование издания

3. Направить данное решение

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»

наименование организации

Эксперт



В.А. Скафтымов

Инициалы, фамилия