



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1626

Выдан

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»
(ЗАО СКБ «Термоприбор»).

Юридический адрес: 115201, Россия, г. Москва, ул. Котляковская, д. 6, стр. 8.

Адрес места осуществления деятельности: 141070, Россия, Московская обл., г. Королев,
ул. Пионерская, д. 4, к. 82-6.

Телефон: +7 (495) 516-01-48, e-mail: info@termopribor.com.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Преобразователи термoeлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002,
выпускаемые по РГАЗ 0.282.002.01 ТУ

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой
отметкой до 70,0 м)

(наименование нормативного документа)

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 220-04-24-Д-ВТ от 22.04.2024 года, выданного Испытательной лабораторией
«Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный
№ РОСС RU.31297.04ЖТУ0.005.

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»**

Фактический адрес: **630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 48,**
эт. 9, пом. 44

Регистрационный номер: **СБ.ОС.013**

Дата регистрации: **22.05.2024**

Срок действия сертификата: **21.05.2027**

Руководитель органа
по сертификации

Гамируллина Р.Н.

(ФИО)


(подпись)

г. Новосибирск

