

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «21» июля 2025 г. № 1477

Регистрационный № 60966-15

Лист № 1  
Всего листов 9

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012**

**Назначение средства измерений**

Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012 (далее по тексту – ТС) предназначены для измерений температуры сыпучих, жидких и газообразных неагрессивных, а также агрессивных сред, не разрушающих защитный корпус ТС, температуры поверхности твердых тел, в том числе во взрывоопасных зонах классов В-1а, В-1г в соответствии с гл. 3 ПУЭ, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категорий ПА, ПВ, ПС групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 по ТР ТС 012/2011.

**Описание средства измерений**

Принцип работы ТС основан на явлении изменения электрического сопротивления металлов при изменении их температуры. Величина изменения электрического сопротивления определяется типом материала чувствительного элемента (далее по тексту – ЧЭ) и величиной изменения температуры.

Модели ТС отличаются друг от друга типом установленного в них ЧЭ, способом контакта с измеряемой средой, видом взрывозащиты, виброустойчивостью.

В зависимости от способа контакта с измеряемой средой изготавливают погружаемые ТС и поверхностные ТС (далее по тексту – ТС.П). Погружаемые ТС имеют модели с соединительным кабелем (далее по тексту – ТС.К) и модели для измерения температуры окружающей среды (воздуха) (далее по тексту – ТС.п).

ТС изготавливают в общепромышленном (далее по тексту – ТС-Оп) и во взрывозащищенном (далее по тексту – ТС-Ех) исполнениях.

Взрывозащищенность ТС-Ех в соответствии с ТР ТС 012/2011 обеспечивается видами взрывозащиты либо «взрывонепроницаемые оболочки “d”» (далее по тексту – ТС-Ехd), либо «взрывозащита вида «n»» (далее по тексту – ТС-Ехn), либо для ТС, относящихся к простому электрооборудованию, – «искробезопасная электрическая цепь «i»» (далее по тексту – ТС-Ехi) или «взрывонепроницаемые оболочки “d”» плюс «искробезопасная электрическая цепь «i»» (далее по тексту – ТС-Ехdi).

Все ТС изготавливают в виброустойчивом исполнении по ГОСТ Р 52931-2008.

Все ТС имеют модели, предназначенные для применения в условиях стандартных для этих моделей вибрационных нагрузок.

Погружаемые ТС с монтажной частью защитного корпуса с длинами до 160 мм включительно и диаметрами от 5 до 10 мм имеют модели, предназначенные для работы в условиях особо высоких вибрационных нагрузок (модели ТС.ОВ).

Погружаемые ТС с монтажной частью защитного корпуса с длинами до 500 мм включительно и диаметрами от 5 до 10 мм имеют модели, предназначенные для работы в условиях высоких вибрационных нагрузок (модели ТС.В).

Модели ТС имеют исполнения, отличающиеся друг от друга по диапазону измерений температуры, по конструкции ЧЭ, по виду номинальной статической характеристики (далее по тексту – НСХ) преобразования, по количеству ЧЭ, по схеме соединения внутренних проводов с ЧЭ, по виду установочного устройства, по конструкции и материалу защитного корпуса, по диаметру и длине монтажной части защитного корпуса, по диаметру установочной поверхности, по типу и материалу клеммной головки, по виду крепления соединительного кабеля с защитным корпусом и клеммной головкой, по материалу и длине соединительного кабеля.

ТС состоят из ЧЭ, защитного корпуса с монтажными элементами или без них и либо клеммной головки, либо соединительного кабеля и клеммной головки, либо разъема, либо соединительного кабеля.

ЧЭ выполнены на основе либо микропровода, либо пленочных терморезисторов, а их токовыводы – на основе либо одножильных медных проводов, либо многожильных медных проводов во фторопластовой изоляции, либо кабелей КНМСН и КНМСМ.

Защитный корпус погружаемых ТС выполнен либо на основе трубы с приварным дном или цельноточеным из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или 10Х17Н13М2Т или аналогичных им, либо кабелей КНМСН, КНМСМ с приварным дном.

Защитный корпус поверхностных ТС выполнен из алюминиевого сплава или нержавеющей стали с плоским дном или дном, имеющим радиус кривизны, соответствующий диаметру поверхности, на которую защитный корпус устанавливается на объекте измерений.

Клеммная головка ТС выполнена из либо литьевого алюминиевого сплава, либо нержавеющей стали, либо стеклонаполненного полиамида, либо прессматериала, либо поликарбоната.

В патрубок клеммной головки может быть установлен кабельный ввод, входящий в комплект поставки, или адаптер для установки кабельного ввода потребителем.

Кабельный ввод клеммной головки обеспечивает возможность подключения ТС к линии потребителя кабелем, кабелем в броне, кабелем в металлорукаве, кабелем в броне и в металлорукаве или кабелем в трубе.

Соединительный кабель выполнен либо на основе многожильных медных проводов во фторопластовой изоляции, которые защищены внешними оболочками из:

- фторопластовой трубки;
  - оплетки из металлических проволок и фторопластовой трубки,
  - оплетки из металлических проволок, фторопластовой трубки и металлорукава в полихлорвиниловой изоляции,
  - оплетки из металлических проволок, фторопластовой трубки и оцинкованного металлорукава,
  - оплетки из металлических проволок, фторопластовой трубки и нержавеющей металлорукава,
  - оплетки из металлических проволок,
- либо на основе кабелей КНМСН, КНМСМ в металлической оболочке, либо в комбинации указанных материалов.

Фотографии общего вида ТС представлены на рисунках 1 – 8.



Рисунок 1 – Общий вид погружаемых общепромышленных ТС-Оп и взрывозащищенных ТС-Exi, ТС-Exп




Рисунок 2 – Общий вид погружаемых общепромышленных ТС.К-Оп и взрывозащищенных ТС.К-Exi, ТС.К- Exп с соединительным кабелем




Рисунок 3 – Общий вид поверхностных общепромышленных ТС.П-Оп и взрывозащищенных ТС.П-Ex




Рисунок 4 – Общий вид общепромышленных ТСП-Оп и взрывозащищенных ТСП-Ехі для измерения температуры окружающей среды (воздуха)



Рисунок 5 – Общий вид погружаемых взрывозащищенных ТС-Exd, ТС-Exdi



Рисунок 6 – Общий вид погружаемых взрывозащищенных ТС.К-Exd, ТС.К-Exdi с соединительным кабелем



Рисунок 7 – Общий вид поверхностных взрывозащищенных ТС.П-Exd, ТС.П-Exdi



Рисунок 8 – Общий вид взрывозащищенных ТСп-Exd, ТСп-Exdi для измерения температуры окружающей среды (воздуха)



Рисунок 9 – Место нанесения заводского номера

Пломбирование ТС не предусмотрено. Заводские номера нанесены на шильдики в виде табличек или на этикетки, прикрепленные на корпус ТС. Конструкция ТС не позволяет нанести знак поверки на корпус.

Программное обеспечение  
отсутствует.

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики ТС

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Значение характеристики                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочие диапазоны измерений температуры, °С:<br>- для ТСП 012 класса допуска АА по ГОСТ 6651-2009<br>- для ТСП 012 класса допуска А по ГОСТ 6651-2009<br><br>- для ТСП 012 классов допуска В, С по ГОСТ 6651-2009<br><br>- для ТСМ 012 класса допуска А по ГОСТ 6651-2009<br>- для ТСМ 012 класса допуска В по ГОСТ 6651-2009<br>- для ТСМ 012 класса допуска С по ГОСТ 6651-2009 | от -50 до +250<br>от -100 до +450; -60 до +200;<br>от -60 до +450<br>от -196 до 150; от -196 до +500,<br>от -60 до +200; от -60 до +500<br>от -60 до +600;<br>от -50 до +120<br>от -60 до +180<br>от -180 до +180; от -60 до +180 |
| Условное обозначение НСХ преобразования по ГОСТ 6651-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50М; 100М; 50П; 100П; Pt100; Pt500; Pt1000                                                                                                                                                                                        |
| Класс допуска по ГОСТ 6651-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | АА; А; В; С                                                                                                                                                                                                                       |
| Допуск (по ГОСТ 6651-2009), °С (где  t  – абсолютное значение температуры, °С, без учета знака):<br>- для ТСП 012 класса допуска АА<br>- для ТС класса допуска А<br>- для ТС класса допуска В<br>- для ТС класса допуска С                                                                                                                                                        | $\pm (0,1+0,0017 \cdot  t )$<br>$\pm (0,15+0,002 \cdot  t )$<br>$\pm (0,3+0,005 \cdot  t )$<br>$\pm (0,6+0,01 \cdot  t )$                                                                                                         |
| Примечание: допускается изготовление ТС, имеющих промежуточные диапазоны измерений температуры, лежащие внутри пределов измерений, указанных в таблице.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |

Таблица 2 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Значение характеристики                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Количество ЧЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 или 2                                      |
| Схема соединения внутренних проводов ТС с ЧЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2-х- <sup>(*)</sup> , 3-х- или 4-х-проводная |
| Электрическое сопротивление изоляции измерительных цепей относительно защитного корпуса ТС, а также между электрически несвязанными цепями ТС, МОм, не менее:<br>- для всех ТС, кроме ТС с защитным корпусом и/или соединительным кабелем на основе кабелей КНМСН, КНМСМ:<br>- при температуре от +15 до +25 °С и относительной влажности от 30 до 80 %<br>- при температуре от +100 до +250 °С включительно<br>- при температуре свыше +250 до +450 °С включительно<br>- при температуре свыше +450 до +600 °С<br>- при температуре +40 °С и относительной влажности 100 %<br>- для ТС с защитным корпусом и/или соединительным кабелем на основе кабелей КНМСН, КНМСМ:<br>- при температуре от +15 до +25 °С и относительной влажности от 30 до 80 % | 100<br>5<br>2<br>0,5<br>0,5<br>1             |

| Наименование характеристики                                                                                                                                       | Значение характеристики      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - при температуре от +100 до +250 °С включительно                                                                                                                 | 1                            |
| - при температуре свыше +250 до +450 °С включительно                                                                                                              | 1                            |
| - при температуре свыше +450 до +600 °С                                                                                                                           | 0,5                          |
| - при температуре +40 °С и относительной влажности 100 %                                                                                                          | 0,5                          |
| Время термической реакции $\tau_{0,63}$ погружаемых ТС, с, не более:                                                                                              |                              |
| - для ТС с защитным корпусом Ø4, Ø5, Ø6 мм, Ø10 мм с переходом на Ø6 мм, Ø10 мм с переходом на Ø6,5 мм, Ø10 мм с переходом на Ø4,5 мм; Ø8 мм с переходом на Ø6 мм | 9                            |
| - для ТС с защитным корпусом Ø8 мм, Ø10 мм с переходом на Ø8 мм                                                                                                   | 15                           |
| - для ТС с защитным корпусом Ø10 мм                                                                                                                               | 25                           |
| Время термической реакции $\tau_{0,63}$ погружаемых ТС с малоинерционным ЧЭ, с, не более:                                                                         |                              |
| - для ТС с защитным корпусом Ø2 мм                                                                                                                                | 4,0                          |
| - для ТС с защитным корпусом Ø3 мм                                                                                                                                | 4,5                          |
| - для ТС с защитным корпусом Ø4 мм                                                                                                                                | 5                            |
| - для ТС с защитным корпусом Ø5, Ø6 мм, Ø10 мм с переходом на Ø6 мм, Ø10 мм с переходом на Ø6,5 мм, Ø10 мм с переходом на Ø4,5 мм; Ø8 мм с переходом на Ø6 мм     | 6                            |
| - для ТС с защитным корпусом Ø8 мм, Ø10 мм с переходом на Ø8 мм                                                                                                   | 9                            |
| - для ТС с защитным корпусом Ø10 мм                                                                                                                               | 15                           |
| Время термической реакции $\tau_{0,63}$ поверхностных ТС.П, с, не более                                                                                           | 20                           |
| Время термической реакции $\tau_{0,63}$ поверхностных ТС.П с малоинерционным ЧЭ, с, не более                                                                      | 10                           |
| Условное давление среды, температуру которой измеряют, МПа, не более                                                                                              | 35,0                         |
| Диаметр погружаемой части защитного корпуса, мм                                                                                                                   | от 2 до 10                   |
| Диаметр установочной поверхности защитного корпуса, мм, не менее                                                                                                  | 12                           |
| Длина соединительного кабеля, мм                                                                                                                                  | от 100 до 20000              |
| Длина монтажной части защитного корпуса, мм                                                                                                                       | от 8 до 20000 <sup>(1)</sup> |
| Масса, г                                                                                                                                                          | от 50 до 3500                |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее:                                                                                                                         |                              |
| - для ТСМ 012 с верхним пределом диапазона измерений +150 °С, ТСП 012 с верхним пределом диапазона измерений +200 °С                                              | 175 200                      |
| - для остальных ТС                                                                                                                                                | 100 000                      |
| Средний срок службы, лет, не менее:                                                                                                                               |                              |
| - для ТСМ 012 с верхним пределом диапазона измерений +150 °С, ТСП 012 с верхним пределом диапазона измерений +200 °С                                              | 20                           |
| - для остальных ТС                                                                                                                                                | 12,5                         |
| Вид климатического исполнения ТС по ГОСТ 15150-69                                                                                                                 | О1, М1, М3                   |

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                  | Значение характеристики                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа исполнения по ГОСТ Р 52931-2008:<br>- для всех ТС, кроме ТС-Exp<br><br>- для ТС-Exp                                                                                                                                                                                                   | Д2 (в диапазоне температур окружающего воздуха от -60 до +70 °С)<br><br>Д2 (в диапазоне температур окружающего воздуха от -60 до +135 °С) |
| Степень защиты ТС от воздействия воды, твердых тел (пыли) по ГОСТ 14254-2015                                                                                                                                                                                                                 | IP54, IP65, IP65/IP67, IP65/IP68                                                                                                          |
| Примечания:<br>1 Для погружаемых ТС с длинами монтажной части свыше 4500 до 20000 мм только для ТС с защитным корпусом на основе кабелей КНМСН, КНМСМ.<br>2 Для ТС типа ТСП 012 с верхним пределом диапазона измерений температуры св. +300 до +600 °С длина монтажной части не менее 60 мм. |                                                                                                                                           |

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист (в правом верхнем углу) паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом, а также на шильдик или этикетку, прикрепленные к ТС.

### Комплектность средства измерений

Таблица 3

| Наименование                                                                           | Обозначение                               | Количество                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ТС                                                                                     | ТСМ 012<br>ТСП 012                        | 1 шт. (модель и исполнение – в соответствии с заказом) |
| Паспорт<br>- для ТС-Оп, ТС-Exi,<br>ТС-Exp<br>- для ТС-Exd, ТС-Exdi                     | РГАЖ 2.821.012 ПС<br>РГАЖ 2.821.012.50 ПС | 1 экз.                                                 |
| Руководство по эксплуатации<br>- для ТС-Оп, ТС-Exi,<br>ТС-Exp<br>- для ТС-Exd, ТС-Exdi | РГАЖ 2.821.012 РЭ<br>РГАЖ 2.821.012.02 РЭ | 1 экз.                                                 |
| Габаритный чертеж (ГЧ)                                                                 | -                                         | 1 экз.                                                 |
| Примечание:<br>РЭ и ГЧ поставляются в одном экземпляре с первой партией ТС.            |                                           |                                                        |

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделах 2.3 РГАЖ 2.821.012 РЭ, РГАЖ 2.821.012.02 РЭ.

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термопреобразователям сопротивления ТСМ 012, ТСП 012

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

ГОСТ 8.461-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля.  
Методика поверки

РГАЗ 2.821.012.02 ТУ Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012, ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М. Технические условия

#### Изготовитель

Акционерное общество Специализированное конструкторское бюро «Термоприбор»  
(АО СКБ «Термоприбор»)  
ИНН 7724123433

Юридический адрес: 115409, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ш. Каширское, д. 43, к. 5

Тел./факс: +7 (495) 516-01-48, 516-50-21, 516-50-24, 516-09-30

E-mail: info@termopribor.com

Web-сайт: www.termopribor.msk.ru

#### Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон/факс: +7 (495) 437-55-77 / (495) 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии

#### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B1801563EA497E787EAF40A918A8D6F  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

Е.Р.Лазаренко



«12» августа 2025 г.